



Общество с ограниченной ответственностью «УЛИСС»  
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, офис 310  
тел. (863) 2-209-108, 2-209-509, 2-007-404, info@ulyss-him.ru  
ИНН 6168065721, КПП 616801001, ОГРН 1026104360655, ОКПО 34129366

[www.ulyss.ru](http://www.ulyss.ru)

## **рН-ПЛЮС жидкий** (Натр едкий технический)

Изготовлено: ООО "Новомосковский Хлор"  
ГОСТ 55064-2012

301651, Тульская обл, Связи, д. 10, офис 720

Расфасовано: ООО «УЛИСС»

344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 148

+7(863)2-209-709, [www.ulyss.ru](http://www.ulyss.ru)

Препарат предназначен для повышения уровня рН в воде бассейнов. Чистка канализации и выгребных ям; избавление от засоров; для очистки посуды от накипи и нагара

### **Способ применения:**

#### Повышение уровня рН воды в бассейне

Повышение рН на 0,1 требуется 80 мл препарата на каждые 10 м<sup>3</sup>. Для жесткой воды и при интенсивном использовании бассейна необходимо увеличить дозу или частоту коррекций уровня рН.

-Приготовьте раствор препарата, понижая исходную концентрацию в 3-5 раз

-Влейте раствор вблизи места подачи воды

-Включите фильтровальную установку для полного перемешивания воды

-Организуйте технический перерыв в работе бассейна не менее 3 часов

-Измеряйте и корректируйте уровень рН как минимум 1 раз в 7 дней

#### Прочистка канализационных труб

Залейте раствор в канализационное отверстие, соблюдая все меры предосторожности и оставьте на 2–3 часа. По прошествии этого времени промойте трубу.

### **Меры предосторожности:**

При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания в глаза и на кожу, немедленно промыть большим количеством воды. При недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

### **Хранение:**

Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном помещении при температуре t 10-20С. В плотно закрытой таре в сухом проветриваемом месте.

**Состав:** натр едкий технический

Срок годности 6 месяцев