



Российская академия медицинских наук
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
Российской академии медицинских наук
(ФГБУ «НИИ МТ» РАМН)

Россия, 105275, Москва, Проспект Буденного, 31, тел.+7 (495) 365-02-09, 365-46-03; факс: +7 (495) 366-05-83
Телеграфный адрес: 105275 Москва «Профгигиена» тел. клиники +7 (495) 365-00-10, факс +7 (495) 918-28-96
e-mail: niimt@niimt.ru http://niimt.pф http://www.niimt.ru ОКПО 01897280, ОГРН 1027739776954, ИНН 7719022912

«23» 04 2012 № 03-02/06-63
05.04.2012 г. на № 14-п

ООО «Зиракс»

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 14-П от 05.04.2012 г

«Кальций хлористый кальцинированный марки «UniPell»
ФГБУ «НИИ МТ» РАМН (аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.148, зарегистрирован в едином реестре № РОСС.RU.0001.21AB42 от 14.01.2011 г) провел экспертизу пакета технической документации и результатов собственных исследований продукта с целью определения возможности его применения в качестве стабилизирующего реагента в хозяйственно-питьевом водоснабжении на водопроводных сооружениях.

Производитель и заявитель: ООО «Зиракс», адрес: 404171, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, р. п. Светлый Яр. Мкрн. 4, д. 6.

1. На экспертизу представлены следующие материалы:
 - Акт отбора проб от 06.04.2012 г;
 - Образец реагента;
 - Паспорт массовых долей веществ, входящих в состав продукта;
 - Сертификат соответствия кальций хлористый «UniPell», ГОСТ 450-77;
 - Протокол 594 от 23.04.2007 г отбора проб на хлораты, Центра исследования и контроля воды г. Санкт-Петербург;
 - Копия ГОСТ 45-77 «Кальций хлористый технический».
2. При подготовке заключения использованы – Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования ТС (гл. 2, р. 3), ГОСТ Р 51232-98, МУ 2.1.4.2898-11

3. Характеристика продукции.

Представленный для экспертизы продукт изготовлен в соответствии ГОСТ 450-77. Сырьём для получения продукта является соляная кислота-ГОСТ 857-95, карбонатная порода и известковое молоко по ТУ 2133-0139297743-2005.

Согласно ГОСТа продукт представляет собой порошок или гранулы белого цвета с массовой дозой хлористого кальция 90-96,5%, хлористого магния не более 0,5%, железа не более 0,004%, сульфатов не более 0,1%.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт
медицины труда»
Российской академии медицинских наук
(ФГБУ «НИИ МТ» РАМН)
105275, г. Москва, пр-кт Буденного, дом 31