

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

Модельная среда: вода дистиллированная, экспозиция 30 суток, насыщенность 1 куб. см.: 1 кв.см., t 20, 70 град. С

Запах, баллы	Не более 2
Мутность, ЕМФ	Не более 2,6
Наличие осадка	Отсутствие
Пенообразование	Отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены,
Цветность, градусы	Не более 20
Водородный показатель (pH), ед.	В пределах 6 - 9
Цинк, мг/л	5,0
Свинец, мг/л	0,03
Кадмий (суммарно), мг/л	0,001
Хром (Cr 3+), мг/л	0,5
Хром (Cr 6+), мг/л	0,05
Марганец, мг/л	0,1
Медь, мг/л	1,0
Железо, мг/л	0,3
Алюминий, мг/л	0,5
Никель (суммарно), мг/л	0,1
Бор, мг/л	0,5
Кобальт, мг/л	0,1
Литий, мг/л	0,03
Магний, мг/л	-
Молибден, мг/л	0,25
Мышьяк, мг/л	0,05
Ртуть, мг/л	0,0005

ВЫВОДЫ:

На основании результатов лабораторных исследований, экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, заявленная продукция - Сульфат аммония, может быть использована в качестве реагента при водоподготовке в системах хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, а также в различных отраслях промышленности.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010», действующей нормативной документацией, ТУ 2141-006-50685486-2004.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
Владимирской области»


Д. Д. Омельченко